


○参考図（分電盤）

分電盤名称	幹線番号 回路番号	主開閉器	分 岐 回路番号	分岐開閉器		電 圧	負 荷		備 考
				ELCB	MCB		名 称	種 (KW)	
開閉器盤 空調盤-3 屋外露出型 壁掛型 防水型 指定色焼付	〈設備種〉 AC-3 3φ3W200V CVT60sq (高遮断)		AC1	3P50/50AT		3φ200V	空調室外機	10.5	※食物室
			AC2	3P50/50AT		3φ200V	空調室外機	10.5	※被服室
			AC3	3P50/30AT		3φ200V	空調室外機	6.1	※保健室
			AC4	3P50/15AT		3φ200V	空調室外機	2.8	※食物準備
			AC5	3P50/30AT		3φ200V	予備		
								総設備= 29.9 KW	
分電盤名称	幹線番号 回路番号	主開閉器	分 岐 回路番号	分岐開閉器		電 圧	負 荷		備 考
				ELCB	MCB		名 称	種 (KW)	
			AC1	3P50/30AT		3φ200V	空調室外機	5.3	※2F普通教室
			AC2	3P50/30AT		3φ200V	空調室外機	5.3	※2F普通教室
			AC3	3P50/30AT		3φ200V	空調室外機	5.3	※3F普通教室
			AC4	3P50/15AT		3φ200V	空調室外機	2.49	※印刷室
			AC5	3P50/30AT		3φ200V	空調室外機	5.3	※道路指導
			AC6	3P100/100AT		3φ200V	空調盤	14.35	※図書館空調盤
			AC7	3P50/30AT		3φ200V	予備		
								総設備= 38.0 KW	
分電盤名称	幹線番号 回路番号	主開閉器	分 岐 回路番号	分岐開閉器		電 圧	負 荷		備 考
				ELCB	MCB		名 称	種 (KW)	
			AC1	3P50/15AT		3φ200V	空調室外機	2.49	※生物準備
			AC2	3P50/30AT		3φ200V	空調室外機	6.1	※器具倉庫
			AC3	3P50/50AT		3φ200V	空調室外機	10.5	※生物教室
			AC4	3P50/50AT		3φ200V	空調室外機	10.5	※物理教室
			AC5	3P50/50AT		3φ200V	空調室外機	10.5	※音楽教室
			AC6	3P50/30AT		3φ200V	予備		
								総設備= 40.09 KW	
分電盤名称	幹線番号 回路番号	主開閉器	分 岐 回路番号	分岐開閉器		電 圧	負 荷		備 考
				ELCB	MCB		名 称	種 (KW)	
			AC1	3P50/50AT		3φ200V	空調室外機	10.5	※図書室
			AC2	3P50/40AT		3φ200V	空調室外機	4.35	※生徒指導室
								総設備= 14.35 KW	
分電盤名称	幹線番号 回路番号	主開閉器	分 岐 回路番号	分岐開閉器		電 圧	負 荷		備 考
				ELCB	MCB		名 称	種 (KW)	
			AC1	3P50/50AT		3φ200V	空調室外機	10.5	※木材加工室
			AC2	3P50/50AT		3φ200V	空調室外機	10.5	※育林実習室 I
								総設備= 20.5 KW	