

質問書の回答について

令和7年12月16日

「愛媛県立上浮穴高等学校受変電設備の製造」の入札について、以下の質問について回答します。

- ・ キュービルの新・旧取替工事のため全停電を伴うと思います。
貴校では農作物栽培をしていると思いますので全停電時、仮設電源が必要ではないかと思います。どのような仮設で何時間ぐらい必要でしょうか。又全停電の時期はいつ頃を考えているのでしょうか。
→本校では、7月中旬から翌年3月までキノコ栽培しているため、全停電時、キノコ栽培施設についてのみ仮設電源が必要であると考えています。
なお、全停電に関しては、教育活動への影響が最小限（授業は中止しない）となるよう、契約後に詳細な計画をご提案いただき、学校と協議の上で決定することとなります。
- ・ 今回の予算に仮設費は含んでいるのでしょうか。
→本業務に必要なすべての経費を含みます。
- ・ 新規キュービクルを設置した場合キュービクル廻りにフェンスは、必要でしょうか。
→フェンス設置を想定していません。